Checklist Tipo 1 – Processo nº _____/_____– Data ____/____/_____
"C" = Conforme / "NC" = Não Conforme / "NA" = Não Aplicável

ACESSO DE VIATURAS – NT 04				
Deve-se ler integralmente este CheckList antes da sua aplicação.		Vistorias		
Item	**Exigências**	**C**	**NC**	**NA**
1.	**Portão** de entrada da viatura: Largura e altura, mínimo de 4,00 x 4,50m			
2.	As **vias de acesso** estão conf. com o projeto			
	As **vias de acesso** possuem**:** **Altura livre** de 4,50 m; **Largura mínima** de 6,00 m.			
3.	As **condições estruturais** da via possuem boas condições para o tráfego das VTR´s de incêndio.			
4.	Atende ao seguinte: **Ed. A≤12m** Afastamento Ed. Principal > 20m – Portão e via de acesso Afastamento Ed. Principal < 20m – Nenhuma medida **Ed. A>12m** Ed. Principal afastamento > 10m – Portão e via de acesso Ed. Principal afastamento < 10m – Nenhuma medida Nota: Pra edificações com **mais de um bloco**, a via de acesso atende todos os blocos.			
Neste campo colocar nº e localização do item irregular, separados por pavimento. Ex: 1º pavimento: 5 - sala 1; 7 - sala 2; 9 - sala 4.				