

**SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM ESCADA PROTEGIDA (EP) – NT 08 – Parte 3**

Item	Características gerais das saídas de emergência	C	NC	NA
1.	O nº de saídas dos pavimentos e estruturas estão conf. projeto.			
2.	As saídas estão <b>desobstruídas</b> .			
3.	Todas as <b>portas das rotas</b> de saída de locais com <b>capac. ≥ 50</b> pessoas abrem no sentido do fluxo ou atendem as possibilidades a seguir: 1º: Portas de <b>enrolar, portões, grades</b> e assemelhados instaladas com a finalidade de <b>segurança patrimonial</b> e <b>permanecendo abertas</b> durante toda permanência de pessoas na edificação. 2º: Porta de correr nas rotas de fuga só serão aceitas se possuírem <b>sistema de abertura antipânico</b> ou <b>sistema de abertura automática</b> que, em caso de falta de energia, pane ou defeito de seu sistema, <b>permaneçam abertas</b> , podendo ser dispensados nos casos a seguir: a) para as divisões em geral atendendo população ≤ 200 pessoas; b) para as as divisões F-3, F-5 e F-6 atendendo população ≤ 50 pessoas; 3º: Em qualquer caso as portas com sistema de abertura automática (elétricas, magnéticas, etc.) devem possuir <b>dispositivo</b> interno de destravamento das mesmas em caso de emergência.			
4.	Em <i>call center</i> e nas divisões F-2, F-3, F-5 e F-6, com <b>cap. &gt; 200</b> pessoas as portas possuem barra antipânico ou atendem ao item 5 deste checklist. Nota: Na divisão F-2, térreas, com área ≤ 1.500m <sup>2</sup> , dispensa-se barras antipânico, desde que haja termo de responsabilidade conforme anexo “G” da NT 01.			
<b>Generalidades das escadas</b>				
5.	Para escada <b>Aberta externa</b> consultar o item 5.7.14 da NT 08.			
6.	Possui <b>iluminação</b> e <b>sinalização</b> de emergência.			
7.	O piso é <b>regular e antiderrapante</b> .			
8.	Está <b>desobstruída</b> , livre de quaisquer móveis, equipamentos ou outros materiais.			
<b>Corrimãos</b>				
9.	O material e sua <b>fixação</b> garantem segurança estrutural.			
10.	Corrimãos estão conforme o projeto e as vistorias anteriores. Nota: detalhes do corrimão no item 5.8.2 e 5.8.3 da NT 08.			
<b>Guarda-corpo (apenas das áreas comuns)</b>				
11.	O material e sua <b>fixação</b> garantem segurança estrutural.			
12.	Estão conforme o projeto e as vistorias anteriores. Nota: detalhes do corrimão no item 5.8.1 e 5.8.3 da NT 08.			
<b>Escadas de uso Restrito – Se houver</b>				
13.	Atender só aos mezaninos e áreas privativas, com <b>população ≤ a 20</b> . Nota: Podem ser de material combustível.			
14.	<b>Pisos</b> são antiderrapantes.			
<b>REQUISITOS ESPECÍFICOS DA EP</b>				
15.	As <b>portas</b> se mantém fechadas, destrancadas e abrindo no sentido do fluxo.			
16.	Não há <b>abertura para passagem de serviços</b> em geral dentro da escada.			
17.	A <b>janela de entrada de ar</b> possui ventilação permanente distante de fontes de ignição (veneziana ou tela, com espaçamento mín. de 2,5cm)			
Neste campo colocar nº e localização do item irregular, separados por pavimento. Ex: 1º pavimento: 5 - sala 1; 7 - sala 2; 9 - sala 4.				