

SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM ESCADA À PROVA DE FUMAÇA (PF) – NT 08 – Parte 4

Item	Características gerais das saídas de emergência	C	NC	NA
1.	O nº de saídas dos pavimentos e estruturas estão conf. projeto.			
2.	As saídas estão desobstruídas .			
3.	Todas as portas das rotas de saída de locais com capac. ≥ 50 pessoas abrem no sentido do fluxo ou atendem as possibilidades a seguir: 1º: Portas de enrolar, portões, grades e assemelhados instaladas com a finalidade de segurança patrimonial e permanecendo abertas durante toda permanência de pessoas na edificação. 2º: Porta de correr nas rotas de fuga só serão aceitas se possuírem sistema de abertura antipânico ou sistema de abertura automática que, em caso de falta de energia, pane ou defeito de seu sistema, permaneçam abertas , podendo ser dispensados nos casos a seguir: a) para as divisões em geral atendendo população ≤ 200 pessoas; b) para as as divisões F-3, F-5 e F-6 atendendo população ≤ 50 pessoas; 3º: Em qualquer caso as portas com sistema de abertura automática (elétricas, magnéticas, etc.) devem possuir dispositivo interno de destravamento das mesmas em caso de emergência.			
4.	Em <i>call center</i> e nas divisões F-2, F-3, F-5 e F-6, com cap. > 200 pessoas as portas possuem barra antipânico ou atendem ao item 5 deste checklist.			
Generalidades das escadas				
5.	Para escada Aberta externa consultar o item 5.7.14 da NT 08. Para Elevador de emergência consultar o item 5.9 da NT 08.			
6.	Possui iluminação e sinalização de emergência.			
7.	O piso está regular e antiderrapante .			
8.	Está desobstruída , livre de quaisquer móveis, equipamentos ou outros materiais.			
Corrimãos				
9.	O material e sua fixação garantem segurança estrutural.			
10.	Corrimãos estão conforme o projeto e as vistorias anteriores. Nota: detalhes do corrimão no item 5.8.2 e 5.8.3 da NT 08.			
Guarda-corpo (apenas das áreas comuns)				
11.	O material e sua fixação garantem segurança estrutural.			
12.	Estão conforme o projeto e as vistorias anteriores. Nota: detalhes do corrimão no item 5.8.1 e 5.8.3 da NT 08.			
Escadas de uso Restrito – Se houver				
13.	Atender só aos mezaninos e áreas privativas, com população ≤ a 20 . Nota: Podem ser de material combustível.			
14.	Pisos são antiderrapantes.			
REQUISITOS ESPECÍFICOS DA PF				
Generalidades				
15.	Não há abertura para passagem de serviços em geral dentro da escada.			
16.	Os dutos não tem instalação de quaisquer equipamentos ou canalizações .			
17.	A tomada de ar do duto de entrada está conforme a seguir: 1. Guarneçada por telas ou venezianas, com espaçamento mín. de 2,5cm. 2. Está distante 1,4m de de qualquer eventual fonte de fumaça em caso de incêndio.			
18.	As portas se mantém fechadas, destrancadas e abrindo no sentido do fluxo.			
Neste campo colocar nº e localização do item irregular, separados por pavimento. Ex: 1º pavimento: 5 - sala 1; 7 - sala 2; 9 - sala 4.				