Checklist Tipo 2– Processo nº _____/_____– Data ____/____/_____

"C" = Conforme / "NC" = Não Conforme / "NA" = Não Aplicável

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS – NT 22				
Item	**Áreas de abastecimento**	**C**	**NC**	**NA**
1.	Possuem **placa**(s) P1 e P2 em cada ponto de unidade(s) abastecedora(s), a uma altura entre 1,40 e 2,0m, medida do piso acabado à base da placa.			
2.	Há **canaletas** metálicas de contenção de combustíveis na área de abastecimento;			
3.	O **piso** das áreas dos tanques e abastecimento é **impermeável**.			
4.	**Não existe** construções e/ou instalações sobre a cobertura da área de abastecimento.			
Extintores				
5.	Em cada **bomba** possui 1 extintor portátil com **capacidade mín. de 30BC**, exceto onde for instalado o sobre rodas.			
6.	A quantidade, a capacidade e os tipos de **extintores** está conf. Projeto.			
Respiro				
7.	O **ponto de descarga** está no mín. a 3,0m de raio esférico de quaisquer aberturas de edificações, 1,5m do limite de propriedade na qual exista ou possa haver uma construção, inclusive a cobertura da área de abastecimento.			
8.	Cada **tanque** tem uma tubulação de respiro.			
9.	O **ponto de descarga** está a no mín. 4,5m da entrada de ar de dispositivo de ventilação forçada.			
10.	A **tubulação** está a no mín. 3,0m de fontes de ignição, inclusive projeção de redes elétricas;			
11.	A **tubulação** é de material incombustível.			
Distâncias dos pontos de manipulação				
12.	**100m** de chaminés e fornalhas a céu aberto; Nota: Pode ser reduzida em 50% quando for construída parede corta-fogo com no mín. 1 m acima do ponto mais alto e no mín. 3 m do alinhamento horizontal.			
13.	**50 m** de superfícies quentes, corte e solda, ignição expontânea, calor de fricção ou faíscas, fornos, e equipamentos de aquecimento. Nota: Pode ser desconsiderado quando estiver em propriedade vizinha e houver separação com parede incombustível e acesso e rota de fuga independentes.			
14.	**25 m** de estabelecimentos de reunião de público que estejam na área de segurança do posto, desde que tenha capacidade máximo de 50 pessoas, tenha separação por parede incombustível, acesso e rota de fuga independentes. Nota: Exceto restaurante e conveniência.			
Neste campo colocar nº e localização do item irregular, separados por pavimento. Ex: 1º pavimento: 5 - sala 1; 7 - sala 2; 9 - sala 4.				