

Anexo 2

	CHECKLIST DE ANÁLISE ACESSO DE VIATURAS NT 04	Versão: 1
		Portaria nº 24 (27/09/23)
“C” = Conforme	“NC” = Não Conforme	“NA” = Não Aplicável

ACESSO DE VIATURAS – NT 04				
Item	EXIGÊNCIAS	C	NC	NA
APRESENTAÇÃO EM PLANTA				
1.	Atende ao seguinte: I. Altura da Edificação ≤ 12m Afastamento Edificação Principal > 30m – Portão e via de acesso Afastamento Edificação Principal < 30m – Nenhuma medida II. Altura da Edificação > 12m Edificação Principal afastamento > 15m – Portão e via de acesso Edificação Principal afastamento < 15m – Nenhuma medida OBS.: A. O afastamento deve ser medido entre o meio-fio e a entrada da edificação, sendo que essa entrada permite o acesso a toda área da edificação considerada. Se não for atendido, devem ser adotadas também outras entradas como referência, até que todos os ambientes e/ou área construída sejam atendidos por via de acesso. B. Se existir muro e/ou gradil entre o meio-fio e a entrada a ser considerada, existe meio de acesso pelos bombeiros, por porta ou portão, com largura mín.de 80 cm.			
2.	As vias de acesso possuem: 1. Altura livre de 4,50 m (caso haja projeção de cobertura ou qualquer estrutura deve ser apresentado corte); 2. Largura mínima de 6,00 m.			
3.	Apresentou, na planta de cobertura, a via de acesso em vermelho.			
4.	Para edificações com mais de um bloco , a via de acesso atende todos os blocos.			
5.	Portão de entrada da viatura: Largura e altura, mínimo de 4,00 x 4,50m.			
DETALHES				
6.	Apresentou o detalhe a seguir.			
 <p style="text-align: center;">Altura e largura mínimas de acesso à edificação</p>				
NOTAS				
7.	1. A via de acesso deve ficar livres de postes, painéis, árvores, veículos ou outro tipo de obstrução. 2. O peso suportado pela pavimentação da via de acesso e da faixa de estacionamento é de 25.000 Kgf. 3. A porcentagem máxima de desnível da faixa de estacionamento é de 5%. 4. O acesso de viaturas da edificação deve ser executado conforme o previsto na Norma Técnica nº 04 do CBMTO.			
OBSERVAÇÕES DIVERSAS				