

ACESSO DE VIATURAS – NT 04				
Deve-se ler integralmente este CheckList antes da sua aplicação.				
Item	Exigências	C	NC	NA
1.	Portão de entrada da viatura está com: Largura e altura, mín. de 4,00 x 4,50m.			
2.	As vias de acesso estão conf. com o projeto			
3.	Vias de acesso, quando existir atendem: Altura livre de 4,50 m; Largura mín. de 6,00 m.			
Neste campo colocar nº e localização do item irregular, separados por pavimento. Ex: 1º pavimento: 5 - sala 1; 7 - sala 2; 9 - sala 4.				