



TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



QUARTEL DO COMANDO GERAL
COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
105 Sul, Avenida JK esq. com Avenida NS-03
Palmas-TO, CEP: 77.015-078
administrativodistec@bombeiros.to.gov.br

Documento de Orientação Técnica (DOT) nº 01/2026/CAT
SGD: 2026/09099/10487

Palmas - TO, 22 de maio de 2026.

Aos Srs. Analistas de projeto

Em resposta ao OFÍCIO Nº 97/2026/CAT, que solicita orientações acerca da possibilidade de utilização da IT-07/2025 — Separação entre Edificações (Isolamento de Risco), do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP), esclareço que a referida Instrução Técnica poderá ser utilizada, desde que sua aplicação não comprometa o atendimento às demais medidas de segurança contra incêndio e emergência exigidas pela legislação vigente.

Ressalta-se que a NT-05 do CBMTO permanece como norma principal para aplicação dessas medidas de segurança. Entretanto, a IT-07/2025 poderá ser adotada como referência técnica complementar, quando aplicável.

Atenciosamente,

(Assinado Digitalmente)
WELLINGTON DE SOUZA MOURA – TC QOBM
Comandante de Atividades Técnicas
